



PREGUNTAS PLACE

EXPTE. 10/2021 PASS: Contratación del suministro y rinstalación de un grupo electrogeno para suministro eléctrico a E.T.A.P. (Dependencia Municipal) en San Martín de Trevejo.

Usuario que pregunta trabelec

Actualización 22-06-2021 13:31

Buenos días, con el debido respeto, si se incluyen los trabajos citados, sería necesaria una memoria con detalle de los trabajos a realizar, así como las especificaciones constructivas de la caseta y si hay que hacer una caseta de obra con puertas, rejillas ventiladores, etc.. Insisto, con todos los respetos, el precio no creo que esté calculado para ello. Muchas gracias

Buenos días, en contestación a su pregunta les indico que al tratarse de un contrato de mixto cuya prestación principal es el suministro del grupo electrógeno, no se necesita una memoria de los trabajos como si se tratara de un contrato de obra. El Pliego Técnico especifica claramente el alcance del objeto:

“Transporte e instalación de un grupo electrógeno marca comercial similar y desmontaje de las instalaciones de la linea en servicio actual para la estación de tratamiento de agua potable”.

En cuanto a la caseta de alojamiento del grupo electrógeno les remito al apartado “INTALACIÓN” del Pliego Técnico; y transcrito a continuación la parte relativa a la caseta de instalación:

CASETA DE ALOJAMIENTO

“La estructura para la caseta de alojamiento del grupo electrógeno de 30 cm de ancho de hormigón y de dimensiones: 6,50 2,50 metros.*

Dicha caseta dispondrá de la suficiente ventilación y los conductos de salida de los gases de combustión seran de material incombustible y evacua directamente al exterior, según marca ITC-40 REBT”